Результаты исследований качества питьевой воды из ЦСВ п.Калининский и д. Буда Кировского р-на за 2022 г.

дата отбора	Населенный пункт, точка отбора	водородный показатель	Цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ед. изм.		ед. pH	градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		6.-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.12.	п. Калининский, д.№4		2,7	1/н	0	2,4	0,52	1,1	0,32	<0,003	0,13	0,84	5,5
22.12.	д. Буда, станция	7,2	2,1	0	0	1,04	0,13	2,0	<0,1	<0,003	<0,1	0,60	5,1

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" В.А.Юданова